



## Abnahmeprotokoll für Güllebehälter und Güllengruben

Nr. des Betreibers (PID) \_\_\_\_\_

Betreiber \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tel. / Natel \_\_\_\_\_

Objekt \_\_\_\_\_ Koordinaten \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Gemeinde \_\_\_\_\_

AfU-Gutachten vom \_\_\_\_\_ Baugesuchsdossier \_\_\_\_\_

Gewässerschutzbereich  A  üB  S

**Projektverfasser** (Name, Vorname, Firma; Tel. Kontaktperson) Anwesend  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ingenieur** (Name, Vorname, Firma; Tel. Kontaktperson)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Bauunternehmung** (Name, Vorname, Firma; Tel. Kontaktperson)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 1. Definitive Abnahme der Güllengrube und Schwemmkanäle

Datum \_\_\_\_\_

Bauart der Grube  Stahlbeton vorgefertigt  
 Elementbeton, Typ \_\_\_\_\_  
 Metall, Typ \_\_\_\_\_

Länge \_\_\_\_\_ m Breite \_\_\_\_\_ m Höhe \_\_\_\_\_ m Volumen \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
Länge \_\_\_\_\_ m Breite \_\_\_\_\_ m Höhe \_\_\_\_\_ m Volumen \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
Volumen gemäss Genehmigung \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

### 2. Dichtheitsprüfung

Die Prüfung muss gemäss den [AfU-Richtlinien](#) betr. die Durchführung der Dichtheitsprüfung abgewickelt werden. Einige Regeln, die eingehalten werden müssen:

- > die Grube ist mindestens 24 Stunden vor der Prüfung aufzufüllen;
- > die Prüfung ist vor dem Aufschütten durchzuführen;
- > die Anwesenheit des Bauherrn, des Bauunternehmers und des Ingenieurs ist obligatorisch.

—

Hat die Prüfung Wasserverluste aufgedeckt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind feuchte Stellen sichtbar?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Hat die Prüfung die Dichtheit des Werkes nachgewiesen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Lokalisierung der Fehlerstellen auf unterstehendem Schema	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Schematische Darstellung der Fehlerstellen:

Folgende Mängel müssen behoben werden

Frist für die Behebung der Mängel oder erneute Prüfung \_\_\_\_\_

### 3. Optische Kontrolle der "Schwemmkanäle", Mistplätze, usw.

Sind bei diesen Bauwerken Schäden sichtbar (z.B. Risse, Abplatzungen, usw.)?  ja  nein

Festgestellte Schäden \_\_\_\_\_

Behebung \_\_\_\_\_

### 4. Ergebnis der Abnahme

Das Bauwerk ist angenommen?  ja  nein Lieu et date \_\_\_\_\_

Projektverfasser

Bauunternehmer

Ingenieur

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Innerhalb von 10 Tagen zu verteilen an:

> Antragsteller

> Ingenieur

> Unternehmer

> Gemeinde

> Amt für Umwelt, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

> Landwirtschaftsamt, Abteilung Landwirtschaftliche Gebäude, Postfach, 1762 Givisiez