

Rec SECA	
1 JUL. 2024	
Original	Copie(s)
SJ	



Service des constructions et de
l'aménagement SeCA
Section administrative
Administrative Abteilung
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

Granges-Paccot, le 28 Juin 2024

Mise en garde – distances de sécurité

Dossier : Révision du plan sectoriel pour l'exploitation des matériaux et modification du plan directeur cantonal

Madame, Monsieur,

De nombreuses parcelles sélectionnées dans le projet ci-dessus se situent à proximité de ligne à très haute tension, moyenne tension ou basse tension.

Nous n'avons aucune objection concernant le projet mentionné. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que l'exploitation de carrière et les travaux à proximité d'une ligne à très haute tension peuvent entraîner de nombreux risques. Il convient ainsi de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- ✓ **Les projets doivent respecter l'Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI)** pour la construction de bâtiment et le stockage de matériaux.
- ✓ La plus grande prudence est de rigueur pour tous travaux à proximité de la ligne afin que la sécurité des personnes et de l'approvisionnement soit garantie à tout moment.
- ✓ Une attention particulière doit être accordée à l'installation du chantier. Les machines, grues et les personnes ne doivent en aucun cas s'approcher des parties de l'installation sous tension.
- ✓ **La direction de chantier sur place est tenue de veiller à tout moment au respect de la directive SUVA (66138.f) correspondante lors de l'exploitation de la carrière** et de travaux à proximité de la ligne.

Nous prions le mandataire de prendre contact (par courriel) avec le responsable correspondant au moins 1 mois avant le début des travaux afin de pouvoir convenir des mesures de sécurité.

Pour la haute tension, **Monsieur Johannes Hayoz** (johannes.hayoz@groupe-e.ch), le mandataire doit prendre contact afin d'organiser les précautions nécessaires pour les travaux à proximité des lignes HT.

**Direction
Distribution électricité**

Guillaume Mauri
Gestionnaire lignes HT
T. + 41 26 352 62 61
M.+ 41 76 328 97 40
guillaume.mauri@groupe-e.ch

Johannes Hayoz
Coordinateur lignes HT
T +41 26 352 58 33
johannes.hayoz@groupe-e.ch

Groupe E SA
Route de Morat 135
1763 Granges-Paccot

groupe-e.ch

Pour la moyenne et basse tension, de prendre contact avec le responsable de la région concernée.

Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Groupe E



Frédéric Richoz
Responsable Réseau HT



Guillaume Mauri
Gestionnaire Réseau HT