



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW

Laboratoire de biologie alimentaire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00, F +41 26 305 80 09
www.fr.ch/saav saav-cc @fr.ch

Prélèvement d'échantillons d'eau chaude pour recherche de légionelles

Avant le prélèvement

- > Avertir le laboratoire quelques jours à l'avance afin que nous puissions préparer les bouteilles de prélèvement en suffisance (bouteille stérile par prélèvement (disponible au SAAV, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez) pour le jour où viendrez les chercher.
- > Privilégier **le mercredi, jeudi et vendredi (jusqu'à 11h)** pour prélever et amener les échantillons à analyser

Conditions de prélèvement

- > En période d'utilisation de l'eau chaude.
- > Utiliser une bouteille stérile par prélèvement (disponible au SAAV, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez)
- > Prélèvement "premier jet", c'est-à-dire sans enlever le brise-jet ni flamber l'extrémité du robinet: procéder au prélèvement de 1 l d'eau chaude 1 min après l'ouverture du robinet. Sitôt après le prélèvement, récolter de l'eau dans un récipient pour en mesurer la température.
- > Noter sur chaque bouteille le no de prélèvement (1, 2, 3, etc..) et compléter par les indications suivantes (évtl. sur une feuille d'accompagnement):
 - Date: JJ.MM.AA, heure
 - Site, Lieu de prélèvement
 - No du local
 - Identification de l'endroit de prélèvement (robinet, lavabo, douche etc):
 - Condition du prélèvement (1^{er} jet):
 - Type d'eau (p.ex. eau chaude)
 - Température de l'eau
 - Nom du préleveur

Transport

Les échantillons d'eau chaude sont transportés au plus vite au laboratoire du SAAV, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez), **à température ambiante.**

Résultats:

Une fois l'analyse terminée, les résultats vous sont transmis directement par courriel ; la facture et le rapport papier vous parviennent ensuite par courrier postal.

Personnes de contact du Laboratoire du SAAV pour l'annonce de prélèvement (préparation des bouteilles stériles)

Michel Yerly : 026 305 80 26

Pascale Beaud –
Céline Chappuis : 026 305 80 27

Personne responsable du secteur Microbiologie

Valérie Bornand : 026 305 80 25